

# Dichiarazione di conformità

## alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

**NOME ORGANISMO CERTIFICATORE:** **Primara Test- und Zertifizier-GmbH**  
Gewerbstraße 28  
87600 Kaufbeuren, Germania  
Accreditamento DAkkS, no. D-ZE-12089-01-00, Rif. DIN EN ISO/IEC 17065,  
Data validita: 11/02/2021

**OGGETTO:** **CEI 0-21, 2016-07**  
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

### TIPOLOGIA APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
X	X	X	

Indicare con una X il campo o i campi cui si riferisce la dichiarazione. Identificare in maniera univoca i dispositivi dichiarati conformi mediante l'indicazione delle seguenti informazioni:

**Costruttore:** **VARTA Storage GmbH**  
Nürnberger Straße 65  
86720 Nördlingen  
Germania

<b>MODELLO:</b>	<b>VARTA pulse</b>
<b>POTENZA NOMINALE:</b>	<b>2,5kW</b>

**VERSIONE FIRMWARE:** **NA-Schutz V3.0.0, PFC V0.0.1, NSR V2.0.0**

**NUMERO DI FASI:** **monofase**

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la  $I_{sc}$  allo 0,5% dellacorrente nominale.

**RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE:** **Primara Test- und Zertifizier-GmbH**  
Gewerbstraße 28  
87600 Kaufbeuren, Germania  
Accreditamento DAkkS, no. D-PL-12089-01-01, Rif. DIN EN ISO/IEC ISO 17025,  
Data validita: 28/02/2021

**Esaminati i Fascicoli Prove n°16PP382-06, emessi dal laboratorio Primara Test- und Zertifizier-GmbH.**

**Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21.**

**Numero di certificato:** **17-294-00**

**Data di emissione:** **2017-10-24**



**Andreas Aufmuth**  
Responsabile di certificazione

