Dichiarazione di conformità

alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

NOME ORGANISMO CERTIFICATORE:
Primara Test- und Zertifizier-GmbH
Gewerbestraße 28
87600 Kaufbeuren, Germania
Accreditamento DAkkS, no. D-ZE-12089-01-00, Rif. DIN EN ISO/IEC 17065,
Data validita: 11/02/2021

OGGETTO:
CEI 0-21, 2016-07
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

TIPOLOGIA APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
		X	

Indicare con una **X** il campo o i campi cui si riferisce la dichiarazione. Identificare in maniera univoca i dispositivi dichiarati conformi mediante l'indicazione delle seguenti informazioni:

COSTRUTTORE:
VARTA Storage GmbH
Nürnberger Straße 65
86720 Nördlingen
Germania

MODELLO:	**VARTA element 3**	**VARTA element 6**	**VARTA element 9**	**VARTA element**
POTENZA NOMINALE:	**ricarica: 1,8kW scarico: 1,6kW**	**ricarica: 2,2kW scarico: 1,8kW**	**ricarica: 3,4kW scarico: 3,4kW**	**ricarica: 3,7kW scarico: 4,0kW**

VERSIONE FIRMWARE: **NA-Schutz: 3.0.0, NSR: 2.0.3, PCF: 2.0.0, Prädiktionsregler: 1.0.3**

NUMERO DI FASI: **trifase**

RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE:
Primara Test- und Zertifizier-GmbH
Gewerbestraße 28
87600 Kaufbeuren, Germania
Accreditamento DAkkS, no. D-PL-12089-01-01, Rif. DIN EN ISO/IEC ISO 17025,
Data validita: 28/02/2021

Esaminati i Fascicoli Prove n°15PP056-08, emessi dal laboratorio Primara Test- und Zertifizier-GmbH.
Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21.

Numero di certificato: **16-135-01**

Data di emissione: **2017-07-31**

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-12089-01-00



Andreas Aufmuth
Responsabile di certificazione